

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2019 עד 31/03/2019

הערה	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
	0.1	מג/ל	0.006	THMs	טריהלומתנים - ערך סכומי	28/11/2018	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	0.1	מג/ל	0.0014	THMs	טריהלומתנים - ערך סכומי	28/11/2018	רשת	רחוב בורוכוב 39	NW00008583	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	0.1	מג/ל	0.0014	THMs	טריהלומתנים - ערך סכומי	28/11/2018	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה