

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2019 עד 31/12/2019

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	08/09/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0026	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	21/11/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0013	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	08/09/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.1121	מג/ל	בוצע דיגום חוזר ב-8.9.2019 והתקבלה תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	12/09/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0742	מג/ל	דיגום חוזר לאחר חריגה - תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	12/09/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0742	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	24/10/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0661	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	21/11/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0015	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	08/09/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.0415	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	24/10/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	0.058	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	21/11/2019	טריהלומתני ם - ערך סכומי	THMs	<MRL	מג/ל	