

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת האספקה**  
**שהתקבלו בתאריכים מ- 01/04/2014 ל- 30/06/2014**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	דיגום תאריך	פרמטר	סימול	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002575	רח צהיון. 5. מכולת סריע	רשת	10/03/2014	ברזל Fe	Fe	397	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002575	רח צהיון. 5. מכולת סריע	רשת	10/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002575	רח צהיון. 5. מכולת סריע	רשת	10/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002578	רמות רמז רח בורוכוב 39	רשת	04/03/2014	ברזל Fe	Fe	299	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002578	רמות רמז רח בורוכוב 39	רשת	04/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002578	רמות רמז רח בורוכוב 39	רשת	04/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002585	ביהס נוה יוסף	רשת	02/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002585	ביהס נוה יוסף	רשת	02/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002585	ביהס נוה יוסף	רשת	02/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002587	ביח כרמל	רשת	17/03/2014	ברזל Fe	Fe	401	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002587	ביח כרמל	רשת	17/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002587	ביח כרמל	רשת	17/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002588	ביח בני ציון	רשת	15/05/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002588	ביח בני ציון	רשת	15/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002588	ביח בני ציון	רשת	15/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	18/03/2014	פלואוריד F	F	0.41	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	15/05/2014	ברזל Fe	Fe	439	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	15/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	15/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002592	רח נתיב חן 2 סופרמרקט	רשת	18/03/2014	פלואוריד F	F	0.77	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	18/03/2014	פלואוריד F	F	0.76	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	09/06/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	09/06/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת האספקה**  
**שהתקבלו בתאריכים מ- 01/04/2014 ל- 30/06/2014**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	סימול	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	09/06/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002597	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	18/03/2014	פלוואריד F	F	0.76	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	19/05/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	19/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	19/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	02/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	02/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	02/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	18/03/2014	פלוואריד F	F	0.75	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	17/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	17/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	17/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	16/06/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	16/06/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	16/06/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	02/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	02/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	02/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002610	מרכז הכרמל רח מחניים 4	רשת	02/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002610	מרכז הכרמל רח מחניים 4	רשת	02/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002610	מרכז הכרמל רח מחניים 4	רשת	02/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002611	ביח אלישע	רשת	18/03/2014	פלוואריד F	F	0.76	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002611	ביח אלישע	רשת	15/05/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת האספקה**  
**שהתקבלו בתאריכים מ- 01/04/2014 ל- 30/06/2014**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	סימול	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002611	ביח אלישע	רשת	15/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002611	ביח אלישע	רשת	15/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002615	מוזיאון טכנודע	רשת	16/06/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002615	מוזיאון טכנודע	רשת	16/06/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002615	מוזיאון טכנודע	רשת	16/06/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002618	רח המלך שלמה 55	רשת	17/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002618	רח המלך שלמה 55	רשת	17/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002618	רח המלך שלמה 55	רשת	17/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002620	היכל הספורט	רשת	17/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002620	היכל הספורט	רשת	17/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002620	היכל הספורט	רשת	17/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002661	לב המפרץ-קומה 2-חדר לשטיפת כלים	רשת	19/05/2014	פלוואריד F	F	0.72	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002663	רמת גולדה-רח גולדה קופח	רשת	19/05/2014	פלוואריד F	F	0.65	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002664	רח יגאל אלון מרכז מסחרי	רשת	19/05/2014	פלוואריד F	F	0.78	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002665	רח ולנברג 44 סופר אשכול	רשת	19/05/2014	פלוואריד F	F	0.64	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002668	בריכת אחוזה צפונית ביח פלימן	רשת	14/05/2014	פלוואריד F	F	0.62	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 בייס נופים	רשת	14/05/2014	פלוואריד F	F	0.67	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 בייס נופים	רשת	19/05/2014	ברזל Fe	Fe	101	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 בייס נופים	רשת	19/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 בייס נופים	רשת	19/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	04/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	04/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	04/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	14/05/2014	פלוואריד F	F	0.76	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002671	ורדיה 15 גן ילדים	רשת	15/05/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת האספקה**  
**שהתקבלו בתאריכים מ- 01/04/2014 ל- 30/06/2014**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	סימול	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002671	ורדיה 15 גן ילדים	רשת	15/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002671	ורדיה 15 גן ילדים	רשת	15/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	14/05/2014	פלוואריד F	F	0.81	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	19/05/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	19/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	19/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	17/03/2014	ברזל Fe	Fe	2016	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	17/03/2014	נחושת Cu	Cu	14	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	17/03/2014	עופרת Pb	Pb	3.5	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	16/06/2014	ברזל Fe	Fe	700	בדיקה נוספת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002675	קניון חיפה	רשת	16/06/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002675	קניון חיפה	רשת	16/06/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002675	קניון חיפה	רשת	16/06/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002676	בריכת מאיר	רשת	19/05/2014	פלוואריד F	F	0.79	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002677	בריכת אדמונד פלג	רשת	14/05/2014	פלוואריד F	F	0.82	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002678	בריכת רמת שאול	רשת	19/05/2014	פלוואריד F	F	0.65	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	14/05/2014	פלוואריד F	F	0.67	מי רשת F-	1.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	19/05/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	19/05/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	19/05/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10012175	יציאת אירופה 13	רשת	04/03/2014	ברזל Fe	Fe	<100	בדיקה למתכות ברשת	1000
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10012175	יציאת אירופה 13	רשת	04/03/2014	נחושת Cu	Cu	<10	בדיקה למתכות ברשת	1400
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10012175	יציאת אירופה 13	רשת	04/03/2014	עופרת Pb	Pb	<2	בדיקה למתכות ברשת	10
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10012176	רחוב כנרת 4	רשת	04/03/2014	ברזל Fe	Fe	638	בדיקה למתכות ברשת	1000

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת האספקה**  
**שהתקבלו בתאריכים מ- 01/04/2014 ל- 30/06/2014**

תקן	פרופיל בדיקה		תוצאה עם יחידות	סימול	פרמטר	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
1400	בדיקה למתכות ברשת	Cu מקג/ל	<10	Cu	נחושת Cu	04/03/2014	רשת	רחוב כנרת 4	10012176	חיפה	מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	בדיקה למתכות ברשת	Pb מקג/ל	<2	Pb	עופרת Pb	04/03/2014	רשת	רחוב כנרת 4	10012176	חיפה	מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה