

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה - פרטיים**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2020 עד 31/12/2020**

מחוז	גפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודר	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	15/11/2020	נחושת	Cu	0.03	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	15/11/2020	עופרת	Pb	0.0013	מג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	17/09/2020	טריהלומתנים - ערך סכומי	THMs	0.019	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	17/09/2020	טריהלומתנים - ערך סכומי	THMs	0.0774	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	17/09/2020	טריהלומתנים - ערך סכומי	THMs	0.0826	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	17/09/2020	טריהלומתנים - ערך סכומי	THMs	0.0736	מג/ל	0.1