

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2022 עד 31/12/2022**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	01/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.1013	0.1	בוצע דיגום חוזר
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0331	0.1	דיגום חוזר, תוצאה תקינה לאחר חריגה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0331	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	31/10/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.082	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	30/11/2022	פלאוריד	F	420	1700	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	01/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.1301	0.1	בוצע דיגום חוזר
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0584	0.1	דיגום חוזר, תוצאה תקינה לאחר חריגה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0584	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	31/10/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0706	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה - שער כניסה למתמ	רשת	מי תהום	30/11/2022	פלאוריד	F	230	1700	

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2022 עד 31/12/2022**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	01/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.1282	0.1	בוצע דיגום חוזר
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0601	0.1	דיגום חוזר, תוצאה תקינה לאחר חריגה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0601	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	31/10/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0701	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	01/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0783	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0485	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	31/10/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0712	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	21/09/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.064	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	31/10/2022	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0642	0.1	

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2022 עד 31/12/2022**

הערה	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	סוג מים	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
	10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	03/10/2022	מי תהום	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	03/10/2022	מי תהום	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	03/10/2022	מי תהום	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	14/11/2022	מים עיליים	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	14/11/2022	מים עיליים	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	14/11/2022	מים עיליים	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	20/11/2022	מי תהום	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	20/11/2022	מי תהום	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	20/11/2022	מי תהום	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה