

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2023 עד 31/12/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	מים עיליים	27/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	מים עיליים	27/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	מים עיליים	27/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	מים עיליים	24/10/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	מים עיליים	24/10/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	מים עיליים	24/10/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	מים עיליים	27/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	מים עיליים	27/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	מים עיליים	27/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	28/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	28/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	28/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	מי תהום	28/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	מי תהום	28/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	מי תהום	28/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	24/10/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	24/10/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	24/10/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2023 עד 31/12/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	מים עיליים	29/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	מים עיליים	29/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	מים עיליים	29/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	24/10/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	24/10/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	24/10/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	מים עיליים	28/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	מים עיליים	28/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	מים עיליים	28/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	30/11/2023	טריהלומתן ים - ערך סכומי	THMs	0.012	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	26/11/2023	פלאוריד	F	160	מקג/ל	1700	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008733	יציאת אירופה 13	רשת	מים עיליים	27/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008733	יציאת אירופה 13	רשת	מים עיליים	27/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008733	יציאת אירופה 13	רשת	מים עיליים	27/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	27/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	27/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2023 עד 31/12/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון (סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	27/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	מים עיליים	24/10/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	מים עיליים	24/10/2023	ברזל	Fe	0.16	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	מים עיליים	24/10/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	מים עיליים	03/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	מים עיליים	03/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	מים עיליים	03/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	30/11/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.054	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה - שער כניסה למתמ	רשת	מי תהום	26/11/2023	פלאוריד	F	180	מקג/ל	1700	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	30/11/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.037	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	מים עיליים	03/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	מים עיליים	03/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	מים עיליים	03/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	28/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	28/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2023 עד 31/12/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	28/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	30/11/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.029	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	28/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	28/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	28/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	30/11/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.023	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	מים עיליים	24/10/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	מים עיליים	24/10/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	מים עיליים	24/10/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	מים עיליים	28/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	מים עיליים	28/11/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	מים עיליים	28/11/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	מי תהום	27/09/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	מי תהום	27/09/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	מי תהום	27/09/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	מים עיליים	29/11/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
 שדווחו למשרד הבריאות מ 01/10/2023 עד 31/12/2023

הערה	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	סוג מים	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	29/11/2023	מים עיליים	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי ברמל	חיפה	מחוז חיפה
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	29/11/2023	מים עיליים	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי ברמל	חיפה	מחוז חיפה